


RST



POZNÁMKA

- NÁPĚTOVÁ SOUSTAVA : TN-C-S stř. 50Hz,400/230 V
- OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNA OCHR.POSPOJOVÁNÍM
- ROZVADEČ RS1 – NASTĚNNÉ PROVEDENÍ 150MOD.
- ROZMĚRY: šxvxl= 600x800x250mm
- KRYTÍ: IP 65
- PŘÍVOD,VÝVOD: ZDÍ

OBJEKT Č.4 – 1.NP
UBYTOVNÁ Č.2 – ODDÍL G+H

Stavba: Stráž pod Ralskem-oprava elektroinstalace ubytoven odsouzených č.1 a č.2	Typ projektové dokumentace: PROVADĚČI	
Investor: ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 14067	katslužební území: Stráž p.Rol.	
Popis: Ovládací panel RS1	Výkres č.: E-1,2	Formát: A4
Číslo zakázky LAMAL: 15015	Měřítko	Dotup: 16.4.2015
Kreslí: Port František, ČKAIT-0501138, mob.607501462		

LAMAL
s.r.o.
Pertoltice 72 * 471 24 Mimoň * tel.487863181 * fax 487863182

Napáťová soustava: 3N/PE str. 3x400/230V 50Hz TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje
doplňná: ochranným pospojováním, chráňčem s vybavovacím proudem 0,03A