

Věžnice Rapotice – zvýšení kapacity, nová ubytovna věžňů SO016

SO016.11 Přípojka nn

SEZNAM MATERIÁLU (dodávky a montáže)

Pol.	název	množství
1	kabel AYKY 3x240+120mm ² (2 uk.)	235 m
2	kabelová spojka Raychem EPKJ 0263	1 ks
3	kabelová koncovka venkovní Raychem 502K026-53/42	1 ks
4	kabelové oko AL240	3 ks
5	kabelové oko AL120	1 ks
6	kabel CYKY 7Cx2,5mm ² (2 uk.)	255 m
7	Chránička typu KF09120	225 m
8	výkop hl.80/š.40cm (vč. pískového lože 8+8, záhozu, zhutnění, výstražné folie, zatravnění, odvozu přebytečného materiálu, atd.) v travnatém pásu	170 m
9	výkop hl.80/š.40cm (vč. pískového lože 8+8, plastové chráničky 100mm, záhozu, zhutnění, výstražné folie, zaasfaltování odvozu přebytečného materiálu, atd.) v asfaltové komunikaci	40 m
10	jistič BH630NE305, SE-400-DTV3, 2xPS-1100, SV-X230	1 ks
11	přípojnice Cu 32/5-1000mm, vč. izolačních držáků)	3 ks
12	kompletní pojistkový odpínač OPV10/1-6A	1 ks
13	tlačítko T10H 1/1 rudé	1 ks
14	HIS95 230V, 50Hz zelená	1 ks
15	HIS95 230V, 50Hz bílá	1 ks
16	trafo proudu CLA2.2, 15VA, tř.př. 1	3 ks
17	kompletní pojistkový odpínač OPV10/3-6A	1 ks
18	nepřímý elektroměr lištový ABB OD4100 – 3x230/400V, x/5A , 50Hz, digitální výstup 800imp./kWh	1 ks
19	pomocné relé Schrack PT570730, vč. patice, c.230Vst	3 ks
20	přípojnice systému "DO" (Cu 40/10-800mm, vč. izolačních držáků)	9 ks
21	vodič CY 1,5mm ² černý	20 m
22	vodič CY 1,5mm ² modrý	5 m
23	vodič CY 2,5mm ² černý	8 m
24	úpravy v rozvaděči RM2 bez materiálu dodávaného	16 hod
25	drobný montážní materiál (kabelové štítky, popisy, atd.)	1 sada
26	šroubový materiál	1 sada
27	další nespecifikované montáže kabelových rozvodů	12 hod
28	rekognoskace a zajištění stávajícího stavu rozvodů	16 hod
29	revize	16 hod
30	účast projektanta na montáži	8 hod
31	zpracování a dodávka PD skutečného provedení	2 ks

Poznámka :

Případné další dodávky a montáže, související s položením nových kabelů nn v souběhu se stávajícími kabely, vzniklé během montáže, nutno řešit dle konkrétní situace se zástupcem provozovatele.