



## **VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY**

### **Věznice Znojmo**

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS 88/018/004/2015-39/LOG/501

### **Doplňující informace k výběrovému řízení „Znojmo-oprava místnosti pro ukládání odpadu**

---

Na základě dotazů jednoho z uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na výše uvedenou opravu VS 88/018/001/2015-39/LOG/501

**1. Elektroinstalace:**

- |                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Svítidla, 36W, IP 54, s elektr.předřadníkem                                          | 2ks |
| - Vypínače-řazení 5, IP 44                                                             | 1ks |
| - Zásuvky 230V, IP 44                                                                  | 2ks |
| - Zásuvková skříň 400/230V, min.IP 44                                                  | 1ks |
| - Rozvodná skříň plast, min. 16modul                                                   | 1ks |
| - Kabely CYKY                                                                          |     |
| Délka přívodního kabelu CYKY cca 35mb, prostup pod komunikací – chránička KOPOS dl.3mb |     |

**2. Rozšíření topení:**

- |                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| - Počet a druh topidel:                                                 |     |
| Zavěsný radiátor-teplovodní systém                                      | 1ks |
| - Nápojný bod – napojení na stávající otopný systém ve vzdálenosti 15mb |     |

Pozn.:

Požadujeme, aby veškeré odpovídali platným předpisům a ČSN