

| Označení | Popis  |
|----------|--|
| 01       | Kotel Therm 45 KD<br>13 – 45 kW; spotřeba plynu 1,28–4,52 m <sup>3</sup> /h; 230 V |
| 02       | Expanzní nádoba Reflex N 200/6   |
| 03       | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDI II, max. průtok 8 m <sup>3</sup> /h  |
| 04       | Neutralizační box do 500 kW  |
| 05       | Čerpadlo Magna 50–120F, 800W/230V  |
| 06       | Třícestná směšovací klapka ESBE 3F50<br>Servopohon Esbe řada 90, 230V, 3–bod.      |

## PROFESE: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB SO 016- UBYTOVNA VĚŽŮ

|                        |  |
|------------------------|--|
| hlavní projektant:     | Ing. Lubomír PETR  |
| zodpovědný projektant: |  |
| vypracoval:            |  |
| stavebník:             | Vězeňská služba České republiky, Věznice Rapotice, Lesní<br>Jakubov 44, 675 71, Náměšť nad Oslavou |

|         |         |
|---------|---------|
| stupeň: | DSP     |
| datum:  | 09/2011 |


## RAPOTICE- NOVÁ UBYTOVNA PRO ODSOUZENÉ

k.ú. Lesní Jakubov 590 991

p.č. 222/12

obsah výkresu:

## SCHEMA KOTELNY



**PENDING a.s.**

Vojanova č.1, 615 00 Brno  
tel.: 548424611-13, fax.: 548424614  
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

měřítko: čís. výkresu:

**1:50 F1.4.a.06**