



Označení	Popis
01	Kotel Therm 45 KD 13 – 45 kW; spotřeba plynu 1,28–4,52 m3/h; 230 V
02	Expanzní nádoba Reflex N 200/6
03	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT II, max. průtok 8 m3/h
04	Neutralizační box do 500 kW
05	Čerpadlo Magna 50–120F, 800W/230V
06	Třícestná směšovací klapka ESBE 3F50 Servopohon Esbe řada 90, 230V, 3–bod.
07	Plynový ohřívač vody Q7–300–44 44 kW; spotřeba plynu 4,65 m3/h; 230 V

Č.	Název místnosti
C-001	CHODBA
C-002	SCHODIŠTĚ
C-003	KABELOVNA, ROZVODNA NN
C-004	SERVEROVNA
C-005	SKLAD
C-006	KOTELNA, STROJOVNA, PŘÍPRAVA TV
C-007	SKLAD

PROFESE: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
SO 016- UBYTOVNA VĚZNŮ

hlavní projektant: Ing.Lubomír PETR
zodpovědný projektant:
vypracoval:
stavebník:
Víceúčetní služba České republiky, Věznice Rapotice, Lesní
Jakubov 44, 675 71, Náměstí nad Olavou

RAPOTICE- NOVÁ UBYTOVNA PRO
ODSOUZENÉ
k.ú. Lesní Jakubov 690 991
obsah výkresu:
PŮDORYS 1.PP

p.č. 222/12

1:50

F1.4.a.01

stupeň: DDP
datum: 09/2011

PEND a.s.
Václavova 61, 615 00 Brno
tel.: 545640111-15, fax: 545640111
e-mail: projekty@pend.cz, www.pend.cz
čís. výkresu: