


Císlo vykresu 03	Název vykresu OBVODOVÉ SCHEMA HLAVNÍCH OBVODU
/1	ZAPOJENÍ
/2	
/3	
/4	
/5	
/6	
/7	
/8	
/9	
/10	

ROZVADĚČ R0100X POHLED



POPIS ŠTÍTKU

R0100X :

- 1 – DENNÍ SVĚTLO
2 – NOČNÍ SVĚTLO
3 – ZÁSUVKA

ZAPOJENÍ PLATÍ PRO SKŘÍNĚ :

RO1001.1, RO1001.2, RO1002.1, RO1002.2,
RO1003.1, RO1003.2, RO1004.1, RO1004.2,
RO1005.1, RO1005.2, RO1006.1, RO1006.2,

TYP : OCEP P/300/450/150

HLOUBKA : 150mm

KRYTÍ : IP 43

KRYTI PO OTEVRENÍ DVERÍ : IP 20

DĚLENÍ: —

NÁTĚR : TYPOVÝ

PŘÍVODY : SHORA

VYVODY : NAHORU

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM




OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
POLOHOU, IZOLACÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN-S

PŘÍVODY/VÝVODY NAHORU : OSADIT VÝVODKAMI

OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE (VYPÍNAČE VS16- OSADIT NA DVEŘE + ŠTÍTEK)

PROFESE: zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
SO 016 UBYTOVNA VĚZŇŮ

hlavní projektant:		Ing. Lubomír PETR
zodpovědný projektant:		Ing. Vít Hrdlička
vypracoval:		Ing. Vít Hrdlička

formátů A4 :	2
stupeň:	DSP
datum:	09/2011

stavebník:
Vězeňská služba České republiky, Věznice Rapotice, Lesní
Jakubov 44, 675 71, Náměšť nad Oslavou


RAPOTICE- NOVÁ UBYTOVNA PRO ODSOUZENÉ

k.ú. Lesní Jakubov 590 991

p.č. 222/12

obsah výkresu:

ROZVADĚČ RO100X SCHEMA ZAPOJENÍ

**PEND_{a.s.}**

Vojanova č.1, 615 00 Brno
tel.: 548424611-13, fax.: 548424614
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

měřítka:

čís. výkresu:

- **F1.4.g-03**

