

SO 501-19-Venkovní osvětlení - soupis vodičů

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Svork.	Poznámka
WL11-VO-ZD	CYKY-J 5Cx16		RH-VO objekt 022		VO - větev 11		
WL12-VO-ZD	CYKY-J 5Cx16		RH-VO objekt 022		VO - větev 12		
WL13-VO-ZD	CYKY-J 5Cx16		RH-VO objekt 022		VO - větev 13		
WS10-VO	CYKY-J 3Bx1,5		RH-VO		soumrakové čidlo na fasádě objektu		
	Poznámka :						
	V souběhu s kabely VO bude položen přizemňovací pásek FeZn 30/4mm a další rozvody.						
	Napojení vlastních svítidel od jisticí skříňky kabelem CYKY-J 3Cx1,5mm ² v dutině panelu.						
	Přizemnění vlastního svítidla přes svorku SP1 v " kapse " vodičem CYY 16 ZŽL v dutině panelu.						
WL11-ZS-ZD	CYKY-J 5Cx16		RH-VO objekt 022		MZ11-01 až MZ11-05		zásuvkové skříně - větev 11
WL12-ZS-ZD	CYKY-J 5Cx16		RH-VO objekt 022		MZ12-01 až MZ12-08		zásuvkové skříně - větev 12

Označení kabelu	Typ kabelu	Délka [m]	Odkud	Svork.	Kam	Svork.	Poznámka
WL11-PB-ZD	CYKY-J 5Cx6		RS1-003		RT-PB-11		rozvaděč pos. brány - větev 11
			objekt 003				
WS11-PB-ZD	CYKY-J 12Cx1,5		ostraha		RT-PB-11		dálkové ovládání brány
			objekt 003				
WL12-PB-ZD	CYKY-J 5Cx16		RS1-003		RT-PB-12		rozvaděč pos. brány - větev 12
			objekt 003				
WS12-PB-ZD	CYKY-J 12Cx1,5		ostraha		RT-PB-12		dálkové ovládání brány
			objekt 003				
			konec				