POZNÁMKY :

1 – Kabely budou uloženy pod omítkou (drážky provede profese elektro)
2 – Rozvaděče budou instalovány do zdí (zasekání provede profese elektro)

A - Půdorys (1:50)



LEGENDA :

- rozvaděč HDS 400V/pojistky 3x50A IP65
- rozvaděč RD1 400V/230V IP40/IP20
- rozvaděč brány R1 230V / IP40
- HOP – Hlavní ochranná přípojnice
- Zásuvky pro PC s integrovanou přepěťovou ochranou rámeček 5x 230V/16A, IP20
- dvojzásuvka 230V/16A, IP20
- dvojzásuvka 230V/16A, IP20, s přepěťovou ochranou
- zásuvková skříň 400V/32A, 2x230V/16A(+chránič), TN–C–S, IP54 viz výkres BPO 4–88788
- spínač jednopólový 10A/250V, IP20
- přepínač sériový 10A/250V, IP20
- přepínač střídavý 10A/250V, IP20

SOUPIS SVÍTIDEL :

- C – Stropní svítidlo s čidlem pohybu IP20, min. 13W (LED nebo usp.zářivka)
- B – Nástěnné svítidlo IP43, třída II, min. 13W (LED nebo usp.zářivka)
- A – Zářivka IP 20 leštěná mřížka 2x36W elektronický předřadník

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400V /TN–C–S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : ZÁKLADNÍ: Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN–C–S
ZVÝŠENÁ: Automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN–C–S a doplňujícím pospojováním
VNĚJŠÍ VLIVY : Dle protokolu č.08/2013
Normální (v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000–5–51 ed.3)
Zvlášť nebezpečné venkovním prostředí vyplývá z ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Popis značení světelných okruhů:

−1 −A 1
- 1 – pořadí svítidla v okruhu
- A – typ svítidla
- 1 – číslo okruhu

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc		1:50
Projektant	Urban Ladislav		Technická kontrola	Ing.Březina		

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA:	Ostrov - vstupní objekt A
ČÁST (SO,PS):	Projektová dokumentace pro provádění stavby D. Dokumentace stavby Silnoproudá elektrotechnika
OBSAH:	**Elektroinstalace A-1np**
OBJEDNATEL:	Vězeňská služba České republiky

Počet A4	2
Stupeň projektu	PST
Datum dokončení	07.05.2015
Pořadové číslo	**2**
Číslo zakázky	8087-26
Číslo archivní:	BPO 3-88603