Vratnice A

Rozvaděč RD1

POZNÁMKY :
- Přístroje rozmístit s ohledem na budoucí doplňování dalšími vývody.
-
-

PROVEDENÍ : zapuštěný (např.plastový nebo oceloplechový)
SOUSTAVA : 3PEN stř. 50Hz 400V / TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S
KRYTÍ : IP 40/20
Přívod i vývody : spodem

Svorky pro ovládání RSA1,5.

Instalovaný příkon : Pi = 34,4 kW
Soudobý příkon : Pp = 24,1 kW

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedoucí projektant | | | Vedoucí zakázky | Ruhaľ Martin Ing., CSc. | |
| Projektant | Urban Ladislav | | Technická kontrola | Ing.Březina | |

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZAKÁZKA: | Ostrov - vstupní objekt A | Počet A4: 5 | Pořadové číslo: 4 |
| ČÁST (SO,PS): | Projektová dokumentace pro provádění stavby<br>D. Dokumentace stavby<br>Silnoproudá elektrotechnika | Stupeň projektu: PST | |
| OBSAH: | **Rozvaděč RD1** | Datum dokončení: 07.05.2015 | |
| OBJEDNATEL: | Vězeňská služba České republiky | Číslo zakázky: 8087-26 | |
| | | Číslo archivu: BPO 4-88605 | |