



- POZNAMKA:
- V BUDOVĚ ULOŽIT KABELY POD OMIŤKU A DO INST. LIŠTY (PŘECHOD NA PANEL)
 - PŘECHOD Z VÝKOPU NA STAVAJICI KABEL.ROŠT POVĚŠT V OCHR.TRUBKÁCH

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400V /TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : ZAKLADNÍ: Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S
ZVÝŠENÁ: Automatickým odpojením vodné části od zdroje v soustavě TN-C-S a doplňujícím pospojováním

VNĚJŠÍ VLIVY : Dle protokolu č.08/2013

Normální (v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3)
Zvýšit nebezpečně venkovním prostředím vyplývá z ČSN 33 2000-4-41 ed.2

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Puhař Martin Ing., CSc	
Projektant	Urban Ladislav	Technická kontrola	Ing.Březina	
		Ostrov - vstupní objekt A		
ZAKÁZKA:		Projektová dokumentace pro provádění stavby		
ČÁST (SO,PS):		D. Dokumentace stavby		
363 01 OSTROV		Silnoproudá elektrotechnika		
Tel.: +420353675111		Obsah:		
Fax: +420353612416		Kabelové rozvody brána A		
projekty@bpo.cz		OBJEDNATEL: Vězeňská služba České republiky		Císlo archivní: BPO 3-88790
www.bpo.cz		Číslo zakázky 8087-26		
		Stupeň projektu 2		
		Datum dokončení 07.05.2015		
		9		