



## VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

### Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-66747-4/ČJ-2016-803950-VERZAK

### **Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo-oprava oken VILA“ ze dne 28.4.2016**

Na základě prohlídky místa plnění a dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu oken - VILA č.j. VS-66747-1/ČJ-2016-803950-VERZAK.

- 1) Stávající venkovní parapety –měď – zachovat a pro napojení nových oken použít přechodovou lištu – měď
- 2) Pro vyrovnání rozdílu velikosti okna a ostění použít rozšiřovací profil 60mm, přílohu č. 3a dodržet dané rozměry - vnitřní ostění, rozdíl interiér 1200/1900mm a exteriér 1060/1800mm
- 3) U parametrů př. 3b dodržet celkový součinitel prostupu tepla  $U_w = 0,77-0,79W/m^2K$ .
- 4) Vstupní dveře viz foto o vnitřním rozměru 1118/2108mm a rozměr vnějšího ostění 1100/2100mm nahradit dveřmi hliníkovými v bílé barvě, klika/klika, lepší odolnost dveří a kování - velký počet průchodů denně. Prosvětlení dva průhledy o rozměru 300/500mm – sklo čínčila.

Obr. č. 1 – stávající vstupní dveře

