



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-66747-4/ČJ-2016-803950-VERZAK

Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo-oprava oken VILA“ ze dne 4.5.2016

Na základě dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu oken - VILA č.j. VS-66747-1/ČJ-2016-803950-VERZAK.

- 1) Stávající venkovní parapety –měď – zachovat a pro napojení nových oken použít přechodovou lištu – měď
- 2) Pro vyrovnání rozdílu velikosti okna a ostění použít rozšiřovací profil 60mm, přílohu č. 3a dodržet dané rozměry – rozšiřovací profily pozice 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.
- 3) U parametrů př. 3b dodržet celkový součinitel prostupu tepla $U_w = 0,79-0,92W/m^2K$.
- 4) Vstupní dveře viz foto o vnitřním rozměru 1120/2100mm nahradit dveřmi hliníkovými v bílé barvě, klika/klika, lepší odolnost dveří a kování - velký počet průchodů denně. Prosvětlení dva průhledy o rozměru 300/500mm – sklo čínčila.
- 5) Ovladače pro otvírání oken na p.č.5 celkem 4ks, výška parapetu 2300mm
- 6) Ventilátory nejsou součástí dodávky – dodá investor.
- 7) Balkónové dveře z jedné třetiny prosklené s nadsvětlíkem viz pozice č. 12
- 8) Hloubka vnitřního parapetu 400mm

Obr. č. 1 – stávající vstupní dveře

