



LEGENDA - ZEMNÍČÍ SOUSTAVA:

ZEMNÍČÍ PÁSEK "FeZn 30x4mm"
Základový zemnič uložený v základových pasech
a průběžný přes základové patky
/průběžně připojit na armování základových pasů/

ZEMNÍČÍ PÁSEK "FeZn 30x4mm"
Základový zemnič uložený v základovém pasu
pod dělicí stěnou (v ose "4")
/průběžně připojit na armování základového pasu/

ZEMNÍČÍ PÁSEK "Nerez V4A 30x4mm"
Základový zemnič uložený v rostlém terénu (-0.500 / 486.70 Bpv)

Svorka zemničního vedení

A

Uzemňovací vývod pro připojení armování základové patky
= pásek FeZn 30x4 mm propojený na armovací drát
- v koordinaci se stavební částí

B

Uzemňovací vývod pro sloupce O.K. haly
= zemniční pásek FeZn 30x4mm v délce cca 2m nad terén
- vodivé propojení základového zemniče a jímací soustavy
- v koordinaci se stavební částí

POZNÁMKA:

- 1) Povrchová úprava vedení - žárové pozinkování 250g/m
- 2) Všechny spoje opatřit protikoroziní ochranou - 2x asfaltový nátěr
- 3) Volné konce uzemňovacího vedení opatřit protikoroziní ochranou - asfaltový nátěr
- 4) Spojení pásek-pásek provedeno 2x svorkou SR02 nebo oboustranným svárem l=100mm
/po celém obvodu tl.=3mm, před svářením pásek přeplátovat l=100mm
- 5) Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva

zodpovědný projektant : Pavel Waldmann		zpracovatel : Bc. Petr Kožíšek		<div><div>K+BELEKTRO-TECHNIK</div><div>KAPPENBERGER+BRAUN</div></div>	
investor: ČR, Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, Praha 4				Domažlická 1141/172a 318 00 Plzeň - Skvrňany e-mail: kbelektro@kbelektro.cz tel.: 377 832 111 / fax: 377 832 119	
název akce : VĚZNICE PŘÍBRAM Výstavba výrobně vzdělávací haly				měřítko : 1:100	
název částí : D.4. - Elektroinstalace silnoproudá				poč. form. A4 : 4	
				stupeň PD : DSP+DPS	
				datum zprac. : 01/2015	
				číslo zakázky : 5222/14	
název přílohy : Uzemnění				číslo přílohy : D.4.04	číslo paré :