



PONECHAT REZERVNÍ MÍSTO min 2M (modul/poziční místo) -bez jisticích prvků

\*) Hodnotu jističe a dimenzi kabelu upravit dle skutečnosti dodávek.



P-314083 Věžnice Stráž pod Ralskem Ing. Ota Pour

6

NEŘÍZENÝ VÝTISK

PLASTOVÁ / OCEP ROZVODNICE NA POVRCH  
330 x 400 x 250 mm

PŘIVOD : VRCHEM  
VÝVODY : VRCHEM  
PROVEDENÍ DVEŘÍ : PRAVÉ  
BARVA : RAL SVĚTLÁ BILÁ  
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA  
KRYTÍ : IP40/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE VÝKRESU

TYP SÍŤ : 1 NPE 50Hz 230 TN-C-S  
1 PEN 50Hz 230 TN-C

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zapojení chráničů dle standardů výrobce

ČÍSLO ZMĚNY	ZMĚNY	POPIS / OBSAH ZMĚNY	PODPIS

**Elektroinstalace - víceúčelový sál, objekt č. 14**  
**Věžnice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem**

název akce  
**ELEKTROINSTALACE** F.1.4 g) Elektroinstalace silnoproudá  
stavební objekt

Věžeňská služba ČR  
Věžnice Stráž pod Ralskem  
Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem  
objednatel

**Ing. Ota Pour**  
Chotovice 39, 473 01 Chotovice  
tel: (+420) 607 817 502  
e-mail: Ota.Pour@Seznam.cz  
SKYPE: ota.pour  
Autorizovaný inženýr  
v oboru technologická zařízení staveb  
evidovaný u ČKAIT pod č. 0500775



Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem  
místo stavby

Ing. Ota Pour  
zodpovědný projektant

-----  
měřitko

DvD  
stupeň

**Rozvaděč RNO-5 sál**

P-314083  
číslo zakázky  
6/2014  
datum  
**E-03**  
číslo přílohy

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRÁZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.