

Záznam z prohlídky místa plnění akce:

„Ostrov – oprava oken ubytovny K“

konané dne 5.8.2016 v zasedací místnosti Věznice Ostrov a následně na vlastním místě plnění

Přítomni:


za zadavatele (VS ČR): Mgr. Petr Škába, Ing. Karel Bazalka

za účastníky výběrového řízení: dle prezenční listiny

K zadávací dokumentaci byly ze strany účastníků vzneseny tyto připomínky a dotazy:

1. Zda je v zadávací dokumentaci, v části „specifikace výrobků“ (příloha č.2 výzvy k podání nabídky), správně je u položky č. 3 uvedeno „neprůhledné zasklení (kůra)“
Stanovisko zadavatele: jedná se o chybu, správný text zní: „čiré zasklení“.
2. Byl vznesen dotaz, zda součástí dodávky oken budou i podkladní lišty pro následnou montáž parapetů.
Stanovisko zadavatele: podkladní lišty musí být součástí dodávky (vnitřní a vnější parapety ovšem nejsou předmětem veřejné zakázky)
3. Byl vznesen dotaz na součinitel prostupu tepla okna U_w
Stanovisko zadavatele: součinitel prostupu tepla okna U_w požadujeme v úrovni „doporučené hodnoty“ tedy $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
4. Byl vznesen dotaz na ekologickou likvidaci odpadu
Stanovisko zadavatele: součástí zakázky je ekologická likvidace veškerého odpadu, tedy i zdemontovaných starých oken

zapsal: Ing. Karel Bazalka







příloha: prezenční listina (2x A4)

Prezenční listina ze dne 05.08.2016

z prohlídky místa plnění

akce

„Ostrov - oprava oken ubytovny K“

organizace	jméno	podpis
DEC-PLAST Stř. s.r.o. Tom. MATUSKA@GMAIL.COM	TOMÁŠ MATUŠKA	
STOLLAR MOZAVIA s.r.o. info@stollar.cz	VLADIMÍR NAVAŘIL	
Window holding a.s. stepan.krejčík@wkhra.cz	Štěpán Krejčík	
METALL QUATRO s.r.o. j.gal@mqg.cz	VÍŘÍ GAL	
DOZORSTAV s.r.o. rychtar@dozorstav.cz	Rychtář	
KALIBRA NOVA s.r.o. tomas.uher@kalibra.cz	TOMÁŠ UHER	
VARIOWIN s.r.o. ilona.kleiberova@variowin.cz	ILONA KLEIBEROVÁ	
SB Itasty s.r.o. sedlaeck@sgstaby.cz	Miroslav Sedláček	
Supermont s.r.o. esku@supermont.cz	Roman EŠKŮ	
TITIA spol. s r.o. ZAPLETAL@TITIAK6.CZ	ZDENĚK ZAPLETAL	

akce

[illegible]