


ZADÁNÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ – ODVĚTRÁNÍ LAKOVNY



1. Celkové množství všech zpracovaných barev za rok dosahuje max. 600 kg/rok
2. Objem prostoru lakovny je 63 m³ (podl. Plocha 20 m², rozměry viz zaměření)
3. Předpokládaná výměna vzduchu je 5000m³/hod
2. U prostupu ven (bývalé okno) je uvažován lakovací box cca 2x2 m do nevýbušného prostředí
5. Ventilátor v protihlukovém provedení
6. Přisun vzduchu bude mřížkami ve dveřích
7. Zednické připomoci (základky ,úpravy prostupů , zednické začištění) zajišťuje zhotovitel. Musí být obsaženy v nabídce.
8. Demontáž zbytku stávajícího zařízení z prostoru okenního otvoru (modré plechy viz obr.) zajišťuje objednatel.



Předpokládaný tvar okenního otvoru :

Toto zadání obsahuje základní povinné parametry zařízení.