

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

č.m.	Název	Plocha	Osvětlení							Druh prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - ZMĚNA 1 - NA.0	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Tabulka vnějších vlivů v protokolu č. 201501	Poznámka
		/m <sup>2</sup> /	Referenční číslo	Udržovaná Osvětlenost E <sub>m</sub> /lx/	Omezení oslnění UGRL /-/	Minimální rovnoměrnost osvětlení U <sub>o</sub>	Index Podání Barev Ra /-/	Barevný tón světla Tepl.chromatickosti /K/	Udržovací činitel z /-/				
1.01	DÍLNA PRAKTICKÉ VÝUKY	215,20	5.36.9	500	19	0,6	85	4000	0,81	Prostor normální		Tabulka č. 1	
1.02	KERAMICKÁ DÍLNA (PROSTOR)	34,30	5.36.9	500	19	0,6	85	4000	0,81	Prostor normální		Tabulka č. 1	– umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 2, ohraničený půdorysem umyvadla, dřezu, výlevky, pisoáru apod. od podlahy do výšky 2,25m.
1.03	PŘEDSÍŇKA	3,80	5.1.1	100	28	0,4	85	4000	0,80	Prostor normální		Tabulka č. 1	
1.04	ŠATNA	35,80	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Prostor normální		Tabulka č. 1	
1.05	SPRCHA 1	1,80	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Prostor normální		Tabulka č. 1	– Prostor se sprchou dle ČSN33 2000-7-701 ed.2: <b>Zóna 0</b> - vnitřní prostor sprch. boxu, vany, do výše vany. <b>Zóna 1</b> - vnitřní prostor sprchového boxu, prostor nad vanou, nad zónou 0 do výšky 2,25m. <b>Zóna 2</b> - do vzdálenosti 0,6m od zóny 1, v půdorysu sprchového boxu, vany nad zónou 1 do stropu. <b>Zóna 3</b> - nad zónou 2 ke stropu, navazuje na zónu 2 od podlahy do výšky 2,25m.
1.06	SPRCHA 2	1,80	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Dtto místn. č. 1.05		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.05
1.07	ÚKLID	2,10	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.08	PŘEDSÍŇKA WC	3,80	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.09	WC	9,00	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.10	PŘEDSÍŇKA POHOTOVOSTNÍ WC	4,60	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.11	POHOTOVOSTNÍ WC	1,10	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.12	PŘEDSÍŇKA ZAMĚSTNANCI	2,30	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.13	WC ZAMĚSTNANCI	3,40	5.2.4	200	25	0,4	85	4000	0,85	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.14	MÍSTNOST ELEKTRO	2,20	5.3.1	200	25	0,4	85	4000	0,85	Prostor normální		Tabulka č. 1	
1.15	UČEBNA 2	35,30	5.36.1	500	19	0,6	85	4000	0,76	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.16	UČEBNA 1	35,30	5.36.1	500	19	0,6	85	4000	0,76	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.17	KABINET	23,10	5.36.20	300	19	0,6	85	4000	0,74	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.18	SKLAD	6,00	5.4.1	100	25	0,4	85	4000	0,85	Prostor normální		Tabulka č. 1	

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

č.m.	Název	Plocha	Osvětlení							Druh prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - ZMĚNA 1 - NA.0	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Tabulka vnějších vlivů v protokolu č. 201501	Poznámka
		/m <sup>2</sup> /	Referenční číslo	Udržovaná Osvětlenost E <sub>m</sub> /lx/	Omezení oslnění UGRL /-/	Minimální rovnoměrnost osvětlení U <sub>o</sub>	Index Podání Barev Ra /-/	Barevný tón světla Tepl.chromatickosti /K/	Udržovací činitel z /-/				
1.19	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,20	5.3.1	200	25	0,4	85	4000	0,85	Prostor, ve kterém může být zařízení vystaveno vlivu padajících kapek na podlaze místnosti – <b>prostor zvlášť nebezpečný</b> . Ostatní <b>prostor normální</b>	AD2 / AD1 BA4 BC3	Tabulka č. 2	
1.20	ZÁDVEŘÍ	6,10	5.1.1	100	28	0,4	85	4000	0,80	<b>Prostor normální</b>		Tabulka č. 1	
1.21	CHODBA 1	42,90	5.1.1	100	28	0,4	85	4000	0,80	<b>Prostor normální</b>		Tabulka č. 1	
1.22	CHODBA 2	12,50	5.1.1	100	28	0,4	85	4000	0,80	<b>Prostor normální</b>		Tabulka č. 1	
1.23	UČEBNA PC	35,80	5.36.13	500	19	0,6	85	4000	0,80	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.24	UČEBNA GASTRONOMIE	35,70	5.36.9	500	19	0,6	85	4000	0,81	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.25	UČEBNA PŘÍPRAVY POTRAVIN	40,00	5.36.9	500	19	0,6	85	4000	0,81	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02
1.26	UČEBNA STOLOVÁNÍ	64,80	5.36.9	500	19	0,6	85	4000	0,81	Dtto místn. č. 1.02		Tabulka č. 1	Dtto místn. č. 1.02