


### ŘEZ KOLEKTOREM



### LEGENDA:

- TEPLÁ VODA – TROUBY PPR PN 20, SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVANÍM  
TEPELNÁ IZOLACE POUZDRO IZOLAČNÍ PIPO ALS 133/50 mm
- CIRKULACE – TROUBY PPR PN 20, SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVANÍM  
TEPELNÁ IZOLACE POUZDRO IZOLAČNÍ PIPO ALS 108/40 mm
- TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- CIRKULACE – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- ┌P┐ PEVNÝ BOD – OBJÍMKY KOTVENÉ KE STÁVAJÍCÍM KONZOLÁM
- ┌K┐ U KOMPENZÁTOR – VELIKOST DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE

### POZNÁMKA:

- PRO KOTVENÍ POTRUBÍ BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ KONZOLY, KOTVENÍ BUDE POMOCÍ KLUZNÝCH OBJÍMKY A PEVNÝCH BODŮ DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE POTRUBÍ
- NOVÝ ROZVOD BUDE PŘEDSTIHU, ODSTÁVKY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ, NUTNĚ PRO PŘEPOJOVÁNÍ NOVÉHO POTRUBÍ JSOU MOŽNÉ AŽ PO ODSOHLASENÍ INVESTOŘEM
- PO ZPROVOZNEČENÍ NOVÉHO ROZVODU A VŠECH ODBOČEK, BUDE STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEMONTOVÁNO

Zodpovědný projektant		Kontroloval		<b>ZELENKA PETR</b> Krunertova 372/15 500 04 Hradec Králové tel.603805962 IČO 12340863	
Stavební částí	Zdravotní techniky				
	PETR ZELENKA	PETR ZELENKA			
Investor : VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, HUSOVA 194, 530 44 PARDUBICE				Čís.zakázky	
PARDUBICE – OPRAVA ROZVODŮ TUV obj. č. 44 a 14 AREÁL VĚZNICE PARDUBICE HUSOVA ul. 194, 530 44 PARDUBICE Zdravotní technika				Druh proj.	DPS
				Datum	07.2016
				Formát A4	5
				Měřítko	1:250
<b>OBJEKT Č.44 – SCHEMA VODY</b>				<b>ZT.6</b>	