



NOVÉ KABELY BUDOU VEDENY VE STÁVAJÍCÍ TRASE
CYKY –J 5x4 – NAPÁJENÍ HOŘÁKU
CYKY –O 2x1,5 – HAVARIJNÍ SMYČKA DO REGULACE VITOTRONIC
CYKY –J 3x1,5 – NAPÁJENÍ VITOTRONIC 100
JTY –2x1 – TEPLOTA VODY Z KOTLE

NA KOTLI BUDE PROVEDENA VÝMĚNA
– UZAVÍRACÍ KLAPKY VČ. SERVOPOHONU – STÁVAJÍCÍ KABEL
– ČIDLA TEPLŮTY VODY Z KOTLE – NOVÝ KABEL

Projektant	Kreslil	Zodpovědný projektant	Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500	
Ing. I. NOVOTNÝ	Ing. I. NOVOTNÝ	Ing. I. NOVOTNÝ		
Místo : Věžnice Vínářice, č.p. 245, 273 07 Vínářice				
Investor : Česká republika – Věžeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4				
AKCE : “Vínářice – výměna plynového kotle – projektová dokumentace”			Stupeň :	DPS
ČÁST : MĚŘENÍ A REGULACE			Datum :	8/2012
			Formát :	A3
OBSAH : PŮDORYS KOTELNY			Měřítko :	Číslo výkresu :
			1:100	4