



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Znojmo

Dyjská 4, poštovní příhrádka 51, 669 02 Znojmo

Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7

Č.j.: VS-153293-5/ČJ-2016-803950-VERZAK

Doplňující informace k výběru dodavatele „Znojmo – oprava oken na psinci – objekt Hradišťská“ ze dne 6. 12. 2016

Na základě dotazů uchazečů Vám zasíláme doplňující informace k výzvě na opravu podlahy správní oddělení – objekt soudu, č.j. VS-153293-1/ČJ-2016-803950-VERZAK.

Dotaz č. 1:

Zabezpečení oken a dveří EZS má být proveden kompletní okruh zabezpečení, včetně kabelů a napojení do rozvaděče nebo nachystat pouze čidla na nová okna?

V případě kompletní EZS je potřeba přiložit půdorysy obou podlaží se zakreslením rozvaděče, uvést zda budou kabely v lištách, případně zasekány.

- *U zabezpečení oken a dveří EZS pouze nachystat čidla na nová okna a dveře.*

Ing. Ludmila Fendrichová
zástupce ředitelky věznice