

Dodatečné informace č. 2

„Stráž pod Ralskem – oprava schodišť v objektu č. 11“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti

1) Dotaz účastníka:

Lze opravit boční stěnu u zábradlí na levém schodišti mezi 1. PP a 1. NP jinou stavební úpravou, než montáží SDK?

(Viz str. 8 výzvy k podání nabídky:

- Úprava boční stěny u zábradlí – příprava pro montáž SDK, částečné odsekání zdiva (sloupek zasahující do starého zábradlí – viz fotodokumentace v příloze č. 6)
- Dodání a montáž SDK na boční stěnu u zábradlí včetně rohových a ukončovacích lišt: cca 5 m²)

1) Odpověď zadavatele:

Ano, lze za předpokladu kvalitního vyrovnaní povrchu stěny jinou úpravou (například aplikací větší vrstvy jádrové omítky s povrchovou úpravou štukové omítky, roh opatřit kovovou rohovou lištou s rozměrem strany lišty cca 50 mm x 50 mm).

Ve Stráži pod Ralskem dne 12. 12. 2016

Ing. Ladislav Šiša
zástupce VOL – vedoucí referátu stavebního


Ing. Ladislav Šiša
Zástupce vedoucího OL
Vedoucí referátu stavebního

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Stráž pod Ralskem
pošt.př. 10, 471 27 Stráž pod Ralskem
(36)