

145B Chodba

Prostor Norma	145B Chodba 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	2900 5800 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	550 600 0 4 0 900 0 1000 5 1700 0 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS G 2SSKO 1050 mA LED 1450 0 0 1 2 0.00 -1.00 180 0 0 1450 0 2900 2 0.00 0.00 0.00 -1.00 0 0 3000 0 0 -1.00 0.00	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota **22.9 -**
Střední hodnota **23.5 -**
Maximální hodnota **24.0 -**

Y\X	550	1150	1750	2350
900	23.9	22.9	22.9	23.9
1900	23.3	23.5	23.5	23.3
2900	23.8	23.5	23.5	23.7
3900	23.3	23.5	23.5	23.3
4900	23.9	22.9	22.9	24.0

145B Chodba**Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 28: UGRmin: 22.9 UGRmed: 23.5 UGRmax: 24.0

