

115 Techniké zázemí sauny

Prostor Norma	115 Techniké zázemí sauny 5.3.01	- -
Délka Šířka Výška	2300 1200 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	550 600 0 3 0 150 0 300 4	1700 0 0 - -
		mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS G 2SSKO 1050 mA LED 1150 0 0 1 1 0.00 -1.00 180 0 0 600 0 0 1 0.00 0.00 -1.00 0 0 3000 0 0 -1.00 0.00	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Minimální hodnota **0.0 -**
Střední hodnota **8.9 -**
Maximální hodnota **16.5 -**

Y\X	550	1150	1750
150	16.5	0.0	16.5
450	10.3	0.0	10.3
750	10.3	0.0	10.3
1050	16.5	0.0	16.5

115 Techniké zázemí sauny**Místo zřakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena**

UGRL: 25: UGRmin: 0.0 UGRmed: 8.9 UGRmax: 16.5

