


P01A,B	N01A,B
ČERPADLO Q= 280 l/hod H= DLE POŽADAVKU HOŘÁKU 2 ks	SKLADOVACÍ NADRŽ-DVOUPLAŠŤ V = 45 m <sup>3</sup> 2 ks

VEŠKERÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

xxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. Z. HARVÁNEK			<div><div><b>EVČ s.r.o.</b> Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 FAX 466 613 544 evc@evc.cz www.evc.cz</div></div>		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :			
PROFESE : ELEKTRO	JINDŘICH HÁLA				
INVESTOR : Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha-Nusle					
NÁZEV AKCE : <b>ODOLOV REKONSTRUKCE KOTELNY</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY	16P109	
OBJEKT : PS 001 – TECHNOLOGIE KOTELNY			FORMÁT A4	3	
ČÁST : ELEKTRO + MAR			DRUH PROJEKTU	PD DPS	
			DATUM	8/2016	
			MĚŘÍTKO		
NÁZEV VÝKRESU : <b>TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA OLEJOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>			ČÍSLO VÝKRESU : EL 03	PARÉ Č.:	