



- LEGENDA POTRUBÍ:
- STUDENÁ VODA PITNÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZÍM SVAROVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - TEPLÁ VODA UŽITKOVÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZÍM SVAROVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - OKRULACE TUV – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZÍM SVAROVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm
 - POŽÁRNÍ VODA – TROUBY OCELOVÉ ZAVITOVÉ POZINKOVANÉ S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL13,0 mm

V1–V3
H1

- POZNÁMKA:
- REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY, BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOZU OBJEKTU, INVESTOR PO DOHODĚ S MONTÁŽNÍ ORGANIZACÍ, ZAJISTÍ VYKLIZENÍ NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU, POUZE TĚCH MÍSTNOSTÍ VĚ KTERÝCH SE BUDOU PROVÁDĚT STAVEBNÍ PRÁCE
 - V PŘEDSTIHU JE NUTNÉ PROVEST NOVÝ ROZVOD VODY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI STÁVAJÍCÍHO ROZVODU, POSTUPNĚ SE NA NOVÝ ROZVOD BUDOU NAPOJOVAT, JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI
 - PO ZPROVOZNEÍ NOVÝCH ROZVODŮ VODY SE STÁVAJÍCÍ ROZVOD DEMONTUJE

- LEGENDA ZAŘÍZENÍCH PŘEDMĚTŮ:
- WC KLOZET DITURVITOVÝ STÁVAJÍCÍ – TLAKOVÝ SPLACHOVAČ NÁSTĚNNÝ
 - WC1 KLOZET DITURVITOVÝ KOMBÍ – NOVÝ
 - U UMÝVADLO DITURVITOVÉ STÁVAJÍCÍ – NÁSTĚNNÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ
 - U1 UMÝVADLO DITURVITOVÉ – NÁSTĚNNÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ – NOVÉ
 - SK SPRCHOVÝ KOUT 900x900 – NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU – NOVÉ
 - PZ PÍZOÁR DITURVITOVÝ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM NA FOTOBÚDKU, BATERIOVÉ NAPÁJENÍ – NOVÉ
 - H HYDRANT S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D25 – STÁVAJÍCÍ

Zodpovědný projektant		Kontroloval		ZELENKA PETR	
Stavební část		Zdravotní techniky		Krunertova 372/15	
Petr Zelenka		Petr Zelenka		500 04 Hradec Králové	
Investor : VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY, HUSOVA 194, 530 44 PARDUBICE		Čís.zakázky		DPS	
OPRAVA ROZVODŮ A PŘÍPOJEK ZT obj. č.7, 25 a 13		Druh proj.		03.2017	
AREÁL VĚZNICE PARDUBICE		Datum		10	
HUSOVA ul. 194, 530 44 PARDUBICE		Formát A4		1:50	
Zdravotní technika		Měřítko		ZT.3	
OBJEKT č.7 – ROZVODY ZT – SCHEMA VODY					