

LEGENDA

- Y Vývod 230V pro osvětlení cel, vývod 12 V pro kombi set
Vypínač jednopólový, řazení 1, v provedení na povrch
Sériový přepínač, řazení 5, v provedení na povrch
Y Zásuvka jednozásobná, 230V, v provedení na povrch
A/X Žárovkové osvětlení, přisazené na pdhled, zdroj led diody
B/ Zářivkové těleso 4x18W, pro zabudování do podhledu
C/ Zářivkové těleso 2x36W, přisazené




- M1 Odtahový ventilátor 230V
Y3 Zásuvka trojfázová, 400 V, 16 A
Ohříváč TUV, 230V, 3kW

Pro osvětlení cel budou použita stávající svítidla, na kterých se po celkové repasi provede zpětná montáž

Pro osvětlení chodby 1.37A, kanceláře a kulturní místnosti budou namontována nová zářivková tělesa

Pro osvětlení sociálek cel budou namontována nová žárovková svítidla se LED zdroji, protože osvětlení těchto prostor je trvalé

Tabulka místností		Osvětlení Lx
1.19	CELA	16,1
1.19A	SOC. BUŇKA	1,3
1.20	CELA	16,5
1.20A	SOC. BUŇKA	1,3
1.21	KULTURNÍ MÍSTNOST 2	32,6 200 Lx
1.21A	SOC. BUŇKA	1,3
1.22	CELA	12,9
1.22A	SOC. BUŇKA	1,3
1.23	KOMORA	1,84 80 Lx
1.24	PŘEDSÍŇ	2,2 100 Lx
1.25	UMÝVÁRNA	14,03
1.26	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	1,9
1.27	WC ZAMĚSTNANCŮ	1,61
1.28	UMÝVÁRNA	14,7
1.29	PŘEDSÍŇ	4,58
1.30	WC	12,87
1.31	KULTURNÍ MÍSTNOST 1	35,49
1.32	OŠETROVNA 2	16,91
1.33	OŠETROVNA 1	17,08
1.34	ZÁDVEŘÍ	6,59 100 Lx
1.35	PŘEDSÍŇ	7,28 100 Lx
1.36	KANCELÁŘ	19,74 300 Lx
1.37A	CHODBA	45,21 100 Lx
1.37B	CHODBA	14,10
1.37C	CHODBA	40,60

Bělušice - CELOVÝ SYSTÉM v objektu 06 - ubytovna č.1, parcela st.70, Bělušice areál Věznice Bělušice, Bělušice čp. 66, 435 26 Bečov, k.ú. Bělušice u Mostu			
 Objednatel: Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha-Nusle	OVĚŘIL: DATUM:		
 Zhotovitel PD: DES Praha, s.r.o. Ternovská 880/08, 160 00 Praha 6 tel./fax.: 220 91 91 64, 220 91 91 72 e-mail: des@des.cz, www.des.cz	PROJEKTANT Ing. Václav Křehl VYPRACOVAL KONTROLA		
 Zhotovitel části PD: DES Praha, s.r.o. Ternovská 880/08, 160 00 Praha 6 tel./fax.: 220 91 91 64, 220 91 91 72 e-mail: des@des.cz, www.des.cz	PROJEKTANT Jan Klášterka VYPRACOVAL Jan Klášterka KONTROLA Ing.arch. Ivan Stuchlý		
Objektu 06 - ubytovna č.1, celový systém			
DOKUMENTACE		DSP	
ČÍSLO ZAKÁZKY		200 2013	
POČET FORM.			
DATUM		05 2013	
MĚŘÍTKO		1:50	
REVIZE		Čís. KOPIE	ČÁST
D1.4.6 ELEKTROINSTALACE			Čís.PRÍL.
PŮDORYS 1.NP		D.1.4.6112	