

LEGENDA NAVRŽENÝCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHŮ
112a	REHABILITACE	28,04	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2400 mm
112	REHABILITACE	63,57	PVC	KER. OBKLAD V=2400 mm
115	DENNÍ MÍSTNOST	16,63	PVC	
116	WC	1,35	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V=2000 mm
114	LASER	12,18	PVC	

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA JSOU LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ TĚLESA TYPU KALOR 3.
NOVĚ NAVRŽENÁ TĚLESA BUDOU LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ TĚLESA STEJNÉHO VZHLEDU.
HLAVNÍM PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PD BYLA DOKUMENTACE Z ROKU 1995, VE KTERÉ BYLO POUŽITO PLASTOVÉ POTRUBÍ 16x2 PRO NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES. PŘI VLASTNÍ PROHLÍDCE NEŠLO DOHLEDAT PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ POTRUBÍ A DIMENZE. POTRUBÍ PRO NAPOJENÍ TĚLES JE ULOŽENO V PODLAZE.
NA STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO TOPENÍ JE V PŮVODNÍ PD NAPOJENO PLASTOVÉ POTRUBÍ 18x2. V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘI REKONSTRUKCI PROKÁŽE, ŽE JE ZDE ULOŽENO POTRUBÍ JINÉ DIMENZE, BUDOU NOVÁ TĚLESA PŘIPOJENA NA STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ TÉTO DIMENZE.

ÚPRAVY V TOPNÉM SYSTÉMU JSOU NAVRŽENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ PD TAK, ABY NEBYLA NARUŠENA FUNKČNOST STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO SYSTÉMU.

LEGENDA

- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ – NOVÉ, PLAST. POTRUBÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO TĚLESA
- STÁVAJÍCÍ TĚLESO
- NOVÉ TĚLESO
- R101, R103 STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČE PRO NAPOJENÍ TOPNÝCH TĚLES
- RP STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ PRO PODLAH. TOPENÍ, NOVĚ BUDE VYUŽÍT PRO NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m 2	PODLAHA -	ÚPRAVA POVRCHŮ
101	SCHODIŠTĚ	21,56	TERAC STUPNĚ ASODUR GB 7032	
102	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	18,40	ASODUR GB 7032	
103	VÝTAH LŮŽKOVÝ	5,70		
104	VÝTAH OSOBNÍ	3,13		
105	PROSTOR PRO VOLNÝ POHYB	42,44	ASODUR-GB 7032	
106	BALKON	7,52	KER.DL.200/200	
107	DOZOR	4,30	ASODUR GB 7032	
108	UMÝVÁRNA	2,10	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD V=2050 mm
109	WC	1,50	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD V=2050 mm
110	PŘEDSÍŇ	3,50	ASODUR GB 7032	
111	STROJOVNA VZT	23,37	ASODUR GB 7032	
113	WC	2,15	KERAM.DLAŽBA	
117	TERAPIE A ZACHÁZENÍ	31,14	FATRASPORT	
118	TERAPIE A ZACHÁZENÍ	9,18	ASODUR GB 7032	
119	TERAPIE A ZACHÁZENÍ	3,50	ASODUR GB 7032	
120	TERAPIE A ZACHÁZENÍ	49,0	FATRASPORT	
121	NÁVŠTĚVNÍ A VÝSLECH. MÍSTNOST	30,12	ASODUR HCB/AB	
122	TERAPIE A ZACHÁZENÍ	8,76	ASODUR HCB/AB	
123	TERAPIE A ZACHÁZENÍ	12,94	ASODUR HCB/AB	
124	ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	4,40	ASODUR BIBS	
125	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD V=2050 mm
126	CHODBA	53,71	ASODUR GB 7032	
129	TERAPIE A ZACHÁZENÍ	46,06	SAMONIV. POTĚR + PVC	
130	TERAPIE A ZACHÁZENÍ	21,91	ASODUR GB 7032	
131	SPOLEČNÉ HYG. ZAŘÍZENÍ - PŘEDSÍŇ	3,51	ASODUR GB 7032	
132	SPOLEČNÉ HYG. ZAŘÍZENÍ - UMÝVÁRNA	1,60	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD S.V.=3220 mm
133	SPOLEČNÉ HYG. ZAŘÍZENÍ - WC	1,50	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD S.V.=3220 mm
134	SPOLEČNÉ HYG. ZAŘÍZENÍ - SPRCHA	1,44	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD S.V.=3220 mm
135	ZAMĚSTNANCI	12,08	ASODUR GB 7032	
136	ZAMĚSTNANCI - PŘEDSÍŇ	3,51	ASODUR GB 7032	
137	ZAMĚSTNANCI - UMÝVÁRNA	1,60	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD S.V.=3220 mm
138	ZAMĚSTNANCI - WC	1,50	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD S.V.=3220 mm
139	ZAMĚSTNANCI - SPRCHA	1,44	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD S.V.=3220 mm
140	ZAMĚSTNANCI	12,08	ASODUR GB 7032	
141	ZAMĚSTNANCI - PŘEDSÍŇ	5,03	ASODUR GB 7032	
142	ZAMĚSTNANCI - SPRCHA	1,44	KERAM.DLAŽBA	BĚL.OBKLAD S.V.=3220 mm
143	ZAMĚSTNANCI	15,37	ASODUR GB 7032	
144	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4,85	ASODUR GB 7032	
145	SCHODIŠTĚ	11,73	TERAC STUPNĚ ASODUR GB 7032	
146	KVĚTINOVÝ TRUHLÍK	4,50	KERAM.DLAŽBA	
147	BALKÓN	2,50	KERAM.DLAŽBA	

vedoucí projektant:
Ing. Jan Vejlasa
číslo autorizace: 1004895
Erbenova 4, Brno, 602 00

zodpovědný projektant:
Ing. Miloslava Henešová
číslo autorizace: 1003171
kancelář: Purkyňova 95a, Brno

Zámečeská 2497/9, 616 00, Brno
www.bestbuild.cz, IČ 293 55 257

stavebník: VV a ÚpVZD Brno, Jihlavská 12, 625 99 Brno

místo stavby: Areál VV Jihlavská 12, Brno

název stavby:
BRNO - ZVYŠOVÁNÍ UBYTOVACÍ KAPACITY V ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 30-01-32R D1,4,3 VYTÁPĚNÍ

datum:	03/2017
stupeň:	DPS
číslo zakázky:	
archivní číslo:	

název výkresu: PŮDORYS 1.NP

měřítko: 1:100

číslo výkresu: 03