





- S Skříňka s elektrovýzbrojemi umístěnými mimo stožár s označením příslušného stožáru
- Ocelový stožár B8 se jedním LED svítidlem a jedním reflektorem
- Ocelový stožár B8 se dvěma LED svítlidly a dvěma reflektory

Původní stožáry se svítidly budou vyměněny za nové.  
Kabel mezi stožáry ČYKY 4x16  
Kabel mezi skříňkami a stožáry ČYKY 3x1,5  
V dalším stupni projektové dokumentace bude řešena demontáž a opětovná montáž veškeré kabeláže a el. přístrojů, která bude dotčena rekonstrukcí oplocení.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</small> PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Jan KANIA	Jarmila Mazurková	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Hrušov (Ostrava– město), č. 714917			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : Věžnice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Česká republika – Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 – Nusle			STUPEŇ DSP		
NÁZEV AKCE :  Heřmanice - PD vnější oplocení				DATUM ŘÍJEN 2016	PARÉ
OBJEKT :				Č. ZAKÁZKY PPS- 39/16	
ČÁST : D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika				MĚŘITKO 1 : 500	
OBSAH : Situace VO				ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 39/16- D.1.4.4.b	Č.v. 02