

Císlo vykresu	Nazev vykresu
EL-01	OBVODOVE SCHEMA HLAVNICH OBVODU

/1	PŘÍVOD, VÝVODY 02, 03
/2	VÝVODY 11 - 16
/3	VÝVODY 21 - 26
/4	VÝVODY 31 - 36
/5	VÝVODY 37 - 39
/6	VÝVODY 41 - 46
/7	VÝVOD 51
/8	VÝVOD 61
/9	NEOBSAZENO
/10	NEOBSAZENO
/11	OVLÁDÁNÍ NA VÝVODU 61
/12	
/13	
/14	
/15	
/16	
/17	
/18	
/19	
/20	

TYP : OCEP -Z1200/600

HLOUBKA : 250mm ( ZAPUŠTĚNÝ)

KRYTÍ : IP 40

KRYTI PO OTEVRENÍ DVERÍ : IP 20

DĚLENÍ: -

NÁTĚR : TYPOVÝ

PŘÍVODY : ZDOLA

VÝVODY : NAHORU



OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍ NAPÁJENÍ  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
POLOHOU, IZOLACÍ

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50 Hz, 230/400V TN-S

HORNÍ KRYT ROZVADĚČE VYBAVIT OTVOREM PRO VEŠKERÉ VÝVODY.

± 0,000 = 280,35


ELEKTRICKÁ INSTALACE

hlavní projektant:		Ing. Lubomír PETR
zodpovědný projektant:		Ing. Lubomír PETR
vypracoval:	<i>Hrdlička</i>	Ing. Vít HRDLIČKA
investor:	ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4	

stupeň:	DSP
datum:	02/2016

Brno – výstavba objektu psince

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno  
Brno, Jihlavská 12, 625 99



ELEKTROINSTALACE

ROZVADĚČ RS1 - SCHÉMA

PENDa.s.

Vojanova č.1, 615 00 Brno  
tel.: 548424611-13, fax.: 548424614  
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

měřítko:

čís. výkresu:

-

EL-01