

El. nákladní výtah nos. 500 kg - typ SGNV 500 B  
( nové značení NG 500/0,18 ) - označení 2

Nosnost	:	500 kg s řidičem
Zdvih	:	7,5 m
Rychlost	:	0,18 m/s
Počet stanic	:	3
Počet nákladišť	:	3
Řízení	:	Tlačítkové
Signalizace	:	" V jízdě :
Umístění výtahu	:	Ve zděné šachtě půdorysného rozměru 1,8 x 1,2 m
Umístění stroje	:	Na betonovém základu ve strojovně za šachtou v úrovni spodní stanice
Prostředí	:	Vlhko
Proud	:	380/220V, 50 Hz
Příkon	:	1,8 kW

Výtahem mají být převáženy odpadky. Je navržen podle výše uvedených technických dat a odpovídá ČSN 274300 a 274336. Při objednání výtahu uveďte též čísla technických podmínek TP 06E - 156/68.

Výrobce výtahu nedodává - obsahuje část stavební a elektro  
(platí pro výtahy označení 1 a 2 )

1. Přívod el. proudu 3 x 4 + 4 mm<sup>2</sup> Al. Vývod drátů 1,5 m nad podlahou strojovny. Konce 0,5 m dlouhé. Hlavní vypínače VJ 25 L01 s pomalutav. pojistkami 16A.
2. Osvětlení strojovny ( min. 160 luxů).
3. Osvětlení nákladišť ( min. 15 luxů) .
4. Větrání strojovny - musí odpovídat ČSN 274300 čl. 28 a ocelové dveře do strojovny.
5. Betonový základ s izolací pod stroj - při montáži.
6. Betonová výplň protiváhy a váze 2 x 280 kg.
7. Hasící přístroj sněhový.
8. Montážní lampa s gumovým kabelem ( min. 20m) na 24 V.
9. Stěny na stranách nákladišť ( vnitřní ) natřít tvrdým olejovým, nebo podobným nátěrem na tvrdé omítce.
10. Krycí nátěr všech součástí výtahu a nápisy dle údajů montéra.

Výtahy budou dodány s jedním základním nátěrem, který bude nutno po montáži opravit. Montáž bude provedena vč. el. instalace, zaučení obsluhovatele, předání a kolaudace.

Výrobním podnikem je Transporta o.p. závod Břeclav ,  
montáž provádí Transporta o.p. závod Praha 7, U průhonu  
č. 14.