

Podrobný technický popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla:

Dílem je realizace akce:

„Ostrava – Oprava osobního výtahu v admin. budově a oprava osobních výtahů a vyhrazených zdvihacích zařízení“

Dílo musí odpovídat příslušných platných právním předpisům.

Realizace akce dále zahrnuje níže uvedený rozsah prací a dodávek:

A10 500 Kg – osobní výtah (administrativní budova)

Základní technické parametry:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Nosnost | 675 kg |
| - Počet osob | 9 |
| - Jmenovitá rychlost | 1,00 m /s |
| - Zdvih | 25,110 m |
| - Počet startů za hodinu | 120 / h |
| - Počet stanic | 7 |
| - Vstupů do kabiny | 1 |
| - Počet nástupišť | 7 |

Rozměry výtahové šachty:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - Šířka (BS) | 1.800 mm |
| - Hloubka (TS) | 1.520 mm |
| - Hloubka prohlubně (HSG) | 1.460 mm |
| - Horní přejezd (HSK) | 3.500 mm |

Rozměry kabiny:

- | | |
|----------------|----------|
| - Šířka (BK) | 1.390 mm |
| - Hloubka (TK) | 1.240 mm |
| - Výška (HK) | 2.100 mm |

Rozměry šachetních a kabinových dveří:

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| - Šířka (BT) | 800 mm |
| - Výška (HT) | 2.000 mm |
| - Typ dveří | automatické – teleskopické, 2 dílné |

Technologie pohonu:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Regulace pohonu | pomocí frekvenčního měniče s uzavřenou smyčkou |
| - Jmenovitý výkon motoru | 4,60 kW |
| - Napětí sítě | 400 V 50 Hz |

Dekorace kabiny:

- | | |
|---------------|-------|
| - Levá stěna | nerez |
| - Pravá stěna | nerez |
| - Zadní stěna | nerez |

- Led osvětlení
- Zabudované sedátko
- Podhled s osvětlením ve tvaru linií
- Typ podlahy – černé protiskluzové strukturované PVC
- V povrchové úpravě – broušený hliník
- Typ zrcadla – bezpečnostní sklo, na celou výšku kabiny (šířka 600 mm)
- Nerezový ovládací panel s mechanickými tlačítky
- Kabinový informační panel
- Ovládače na nástupišti s Braillovým písmem
- Ovládače zapuštěné v rámu dveří
- Ukazatelé zapuštěné v rámu dveří
- Ukazatel pozice kabiny ve všech stanicích
- Šipky příštího směru jízdy ve všech stanicích
- Šachetní dveře provedeny v nerez brus (7 kusů šachetních dveří)
- Vodítka kabiny nové včetně konzolí
- Vodítka protiváhy nové včetně konzolí
- Protiváha nová

B2 250 kg – nákladní výtah (jídelní – špinavá cesta)

- Dvojčinná brzda
- Frekvenční měnič
- Materiál do rozvaděče 5 x relé, 2 x stykač
- Brzdový odpor pro frekvenční měnič
- Filtř pro frekvenční měnič
- Stíněný kabel o měniči a motoru
- Snímače a magnety

OL 1000/1,4 (Simplex)

- Ovládací panel na míru včetně elektroinstalace, zvonek, displej polohy, tlačítka -1, 0, 1, 2, 3, 4
- Hřídel 2 ks, ložiska 4 ks
- Ložisko motoru stroje
- Nosné kladky 2 ks
- Vyvěšení, demontáž, přetěsnění stroje, montáž všech komponentů zpět

- Bude provedena veškerá likvidace odpadů, vzniklého realizací opravy
- Budou provedeny zkoušky a revize