



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783



13 -09- 2016

08

INTAR a.s.

Bezručova 81/17a
656 73 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
2/463-04b/15

NAŠE ZNAČKA
722/023119/2016/MKI

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Klimeš / 543 433 242

BRNO
08.09.2016
160908M3

VĚC

Kuřim, p.č. 3034/2, "Věznice Kuřim - rekonstrukce vnější bezpečnosti" - vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení – souhlasné stanovisko s podmínkami

Předložená projektová dokumentace (INTAR a.s., 07/2015) řeší rekonstrukci vnější bezpečnosti Věznice Kuřim. Součástí stavby jsou následující stavební objekty:

SO 01 – Oplocení, IO 01 – Zpevněné plochy, IO 02 – Přeložka kanalizace, IO 03 – Venkovní osvětlení, přeložka areálových rozvodů NN.

Z důvodu zvětšení plochy areálu věznice dojde ke zbourání stávajícího oplocení a jeho posunutí jihovýchodním směrem blíže k vodnímu toku Kuřimka. Z tohoto důvodu dojde k přeložení inženýrských sítí. Veškeré nové zpevněné plochy budou vyspádovány do okolního terénu. Odtokové poměry z areálu věznice se nemění.

Přeložka kanalizace

Celková délka přeložky kanalizace pro veřejnou potřebu je 75,57 m. Dle předložené projektové dokumentace bude přeložka provedena z trub DN 400 KAM (25 m) a DN 300 PP (50,57 m).

K navrženému řešení se vyjadřujeme z hlediska provozovatele úseku stávající jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 400 BEO, a to od šachty č. 95720 (předávací místo mezi provozně souvisejícími kanalizacemi v majetku města Kuřimi a v provozování společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a stokou v majetku Svazku vodovodů a kanalizací Blansko v provozování VAS – divize Boskovice) k šachtě 1386618 ve směru do města Kuřimi.

K přeložce kanalizace již bylo naší společností vydáno pro potřeby vodoprávního povolení vyjádření zn. 310/011924/2015/RHo ze dne 20.5.2015. Dodržte veškeré podmínky uvedené v tomto vyjádření.

Pro stavební objekt „IO 02 – Přeložka kanalizace“ již bylo vydáno Odborem stavebním Městského úřadu Kuřim stavební povolení zn. S-MK/10450/15/OSVO/Gi ze dne 27.7.2015.

K předložené projektové dokumentaci Vám z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu sdělujeme následující:

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte Městské standardy pro kanalizační zařízení a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- Veškeré dešťové vody z nově vybudovaných zpevněných ploch budou likvidovány na pozemku stavebníka a nebudou odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Před započítím stavebních prací kontaktujte s předstihem obvodového technika provozu kanalizační sítě (p. Prokeš, tel. 724 375 495). Během stavby se řiďte jeho pokyny.
- Bodu dodrženy veškeré podmínky uvedené ve vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. zn. 310/011924/2015/RHo ze dne 20.5.2015.

Upozornění: Vyjádření platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data odeslání vyjádření.

Předloženou PD si ponecháváme pro naši interní potřebu.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
útv. VHR a GIS



Ing. Milan Přinosil
vedoucí útvaru VHR