

Specifikace zařízení

pozice	popis
zařízení č. 1 Kuchyně	
1.1a	VZT jednotka vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy
1.1b	VZT jednotka vč. příslušenství viz příloha tech. zprávy
1.2a	Tlumič hluku kulisový 630x900 l=1000 mm
1.2b	Tlumič hluku kulisový 800x560 l=1250 mm
1.2c	Tlumič hluku kulisový 800x560 l=1500 mm
1.2d	Tlumič hluku kulisový 710x630 l=1250 mm
1.2e	Tlumič hluku kulisový 710x630 l=1250 mm
1.4	Protidešťová žaluzie 630x1250
1.5a	Výfuková hlavice Ø630
1.5b	Výfuková hlavice Ø710
1.6	Regulační klapka kruhová Ø250
1.7a	Regulační klapka čtyřhranná 630x280
1.7b	Regulační klapka čtyřhranná 500x280
1.8	Talířový ventil odvodní Ø200
zařízení č. 2 Zázemí	
2.1	VZT jednotka vč. příslušenství (viz příloha TZ)
2.2	Kruhový tlumič hluku Ø250 l=900 mm
2.3	Protidešťová žaluzie 355x355 mm
2.4	Zpětná klapka Ø250
2.5	Talířový ventil odvodní Ø100
2.5b	Talířový ventil odvodní Ø160
2.6	Talířový ventil přívodní Ø100
2.6b	Talířový ventil přívodní Ø125
2.6c	Talířový ventil přívodní Ø160
zařízení č. 3 Chlazení	
3.1	Venkovní chladicí jednotka pro VZT zař. 1 (specifikace viz TZ)
3.2	Venkovní chladicí jednotka pro VZT zař. 2 (specifikace viz TZ)