



OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :

STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ	: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLŇENÁ	: PROUDOVÝ CHRÁNIČ

TEL: 353 567 665  
MOBIL: 608 981 690  
IČ: 263 94 472  
360 05 KARLOVY VARY,  
NEJDECKÁ 160/8

YPRACOVAL	M. REMIŠOVSKÝ	ZODP.PROJ.	M. REMIŠOVSKÝ
INVESTOR	Vězeňská služba České republiky		
STAVBA:	Vězeňská služba České republiky – věznice Vykmánov	FORMÁT	1 A 4
	Ostrov – reko a rozšíření SaSZP – 07-02-36 ubytovna C	DATUM	08 / 17
ČÁST:	Silnoproudá elektrotechnika	MĚŘÍTKO	–
	Elektronické komunikace	STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	17 – 022
OBSAH	SCHÉMA NN + ROZVADĚČE RK 36	č.v.	D.2–23–06