













LEGENDA - SILNOPROUDÉ ROZVODY

-  KABELOVÉ TRÁSY VNITŘNÍCH ROZVODŮ NN
 POHYBLIVÝ PŘÍVOD OD ZÁSUVKY K RACKU (s přepět. ochranou a vř. filtrem)
 UZEMŇŇOVACÍ PŘÍVOD (H07V-U 10 m)
 VENKOVNÍ ROZVOD UZEMĚNÍ FeZn 30x4mm
 STÁVAJÍCÍ ROZVODEČ NN OBJEKTU
 PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH
 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, NA OMÍTKU, IP20
 VČETNĚ OCHRANY PROTI PŘEPĚTÍ (D)
 ZÁSUVKA 230V/16A, DO PARAPETNÍHO ŽLABU
 VČETNĚ OCHRANY PROTI PŘEPĚTÍ (D)
 NAPOJENÍ NA NOVE VĚNKOVNÍ UZEMĚNÍ
 VODIČEM H07V-U6 (ZZ) 6mm²

<p>TEL: 353 567 665 MOBIL: 608 981 690 IČ: 263 94 472 360 05 KARLOVY VARY, NEJDECKÁ 160/8</p>		
<p>ELEKTROPLAN s.r.o. PROJEKT A REALIZACE STAVEB A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO</p>		
VYPRACOVAL	M. REMÍŠOVSKÝ	ZODP.PROJ. M. REMÍŠOVSKÝ
INVESTOR	Vězeňská služba České republiky	
STAVBA:	Vězeňská služba České republiky – věznice Vykmánov Ostrov – reko a rozšíření SoSZP – 07-02-39 ubytovna D	
ČÁST:	Silnoproudá elektrotechnika	
	Elektronické komunikace	
	FORMÁT	2 A 4
	DATUM	08 / 17
OBSAH	MĚŘÍTKO	1 : 100
	STUPEŇ	DPS
	Č. ZAKÁZKY	17 – 022
		č.v.
PŮDORYS 1.N.P. – PŘÍPOJENÍ NN		D.2-26-05