



Pro bačkory budou vybourány otvory

Popis :

Stav je zakreslen po vybourání příček, podlah, ponechána pouze nosná zeď.

Podpěření stropu nad 1NP:

Nejprve bude provedeno podpěření stropu nad 1NP (není kresleno) - dřevěné trámký podtahuující strop musí být osazeny kolmo na směr ocelových nosníků ve stropu nad 1NP. Roznášečí bačkory na podlaže 1NP mohou být osazeny v libovolném směru.

Podpěření stropu nad 2NP :

Strojky musí být rozmístěny s ohledem na pracovní prostor pro vyzdění budoucího nosného sloupu, především pak pro provedení odříznutí ŽB průvlaku. Přesný odstup je nutné konzultovat s konkrétním dodavatelem v závislosti na technologii řezání. **Snahou je, aby byla volena taková technologie řezání, která vyžaduje nejmenší možný pracovní prostor (odstup stojek).** Bačkory 140/180 musí být osazeny na srovnanou podlahu tak, aby rovnoměrně přenesly zatížení do stropních nosníků (strop nad 1NP). Bačkory musí procházet spojitě i pod stávajícím zdívkem - musí být pro ně předem vybourány otvory (nejmenší možné).

Na bačkory budou osazeny systémové rektifikovatelné stojky, které budou podporovat dřevěné nosníky 140/160 - ty budou osazeny kolmo na směr nosníků ve stropu 2NP. Rektifikační šrouby budou dotaženy tak, aby podporující systém byl aktivován - přebíral nosnou funkci. Stojky musí být systémově zavětrovány.

Teprve po dokončení podpěrné konstrukce může být zahájeno vybourání nosné stěny a železobetonového průvlaku.

Minimální únosnost rektifikovatelné stojky je 30 kN

ZODP. PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :	STAVEBNÍ ÚŘAD	<div><div>PROJEKT</div><div>MATURA</div><div>Lomnice nad Popelkou čp. 77 IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800 E-mail : zbynek.matura@tiscali.cz</div></div>	
ing. Matura Zbyněk	ing. Matura Zbyněk	Praha			
INVESTOR :					
MÍSTO STAVBY :					
NÁZEV AKCE :					
„Valdice – reko části obj. 76 na celový systém“					
STAVEBNÍ OBJEKT: Stavební úpravy				DATUM :	05/2013
NÁZEV VÝKRESU : Půdorys 2NP - podepření				STUPEŇ PD :	DSP
				Autorská práva vyhrazena	
				MĚŘÍTKO :	Č. VÝKRESU :
				1:50	NOV.07