Okna nová v 2NP

Č.	NÁHLED	Š x V (mm)	KS	POPIS	BARVA	U okna	SKLO	NEPRŮZVUČNOST	POZNÁMKA
N1		1470x2050	25	Okno plastové, horní díl dvoukřídlé okno O+S, doní díl S	bílá	U=1,2 W/Km2	Čiré	35 dB	ocelová výztuha profilu 2,0 mm
N2		1470x2050	1	Okno plastové, horní díl dvoukřídlé okno O+S, doní díl S	bílá	U=1,2 W/Km2	CHINCHILLA	35 dB	ocelová výztuha profilu 2,0 mm

Doplňující popis oken :

Profil pětikomorový, po celé délce vyztužený ocelovou výztuhou min. tl. 2,0 mm, středové těsnění se zaručenou normativní infiltrací (větráním) i při zavřeném okně.
Horní díl - dvoukřídlé okno otevíravé a sklopné (okna na sraz - volný sloupek)
Spodní díl sklopné.
Kování celoobvodové pro zvýšené namáhání (horní i dolní díl).

Venkovní parapet - stávající plech z Pz, napojení přes systémovou pozinkovanou lištu s povrchovou úpravou (lakování - barva tměvě hnědá) - součásti dodávky oken
Vnitřní parapetní desky - teracové dlaždice 300x300x30 mm celoplošně lepené - zajišťuje stavba

Okna budou osazena na tepelně izolační desku XPS tl. 30 mm (příprava pro budoucí zateplení parapetu)
Viditelná část rámu oken musí být široká min. 55 mm (příprava pro budoucí zatepelní ostění)

Dodavatel oken je seznámen s tím, že jim navržená konstrukce oken a kování musí vydržet hrubší zacházení a provoz !!!

Podrobný popis oken rovněž v TZ

F:\ARCHIKN\Archiv 11\Valdice 2013 sociálky č 76\Valdice 76 PP 07.pln

ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL	STAVEBNÍ ÚŘAD
ing. Matura Zbyněk	ing. Matura Zbyněk	Praha

INVESTOR : Vězeňská služba ČR Valdice

MÍSTO STAVBY : Valdice

NÁZEV AKCE :
„Valdice – reko části obj. 76 na celový systém“

STAVEBNÍ OBJEKT: **Stavební úpravy**

NÁZEV VÝKRESU : **Okna nová v 2NP**

PROJEKT
MATURA
Lomnice nad Popelkou čp. 77
IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800
E-mail : zbynek.matura@tiscali.cz

DATUM :	05/2013
STUPEŇ PD :	DSP

Autorská práva vyhrazena

MĚŘÍTKO :	Č. VÝKRESU :
1:1	NOV.15