



Ochrana před úrazem a proudem automatickým odpojením od zdroje  
dle ČSN 33 2000-4-41 a 41-1: PRU-1000  
Napájecí soustava 230/400V AC 3+N+PE SBN-TN-C-S  
Rozvaděč skříňový oceloplošný  
Krytí rozvaděče IP40 - zavěšený a IP20 - otevřený

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>ELPRO</b> L.Tomásek El.montáže, projekty, rozvážky 602 11 100 000 - Jihlava 69 tel. 493328643 IČO 14816004	
Mareš		Tomásek	Mareš		
Místo stavby		Valdice			
Investor		Václavská služba ČR Valdice			
Akce	Valdice - reko části obj.76 na celový systém			Stupeň	DSP
				Datum	05/2013
				Zadávací číslo	31/13
Objekt	D.1.4 - ELEKTROINSTALACE			Archivní číslo	2124
Obsah	ROZVADĚČ "RH" - 2.ČÁST			Číslo výkresu	Měřítka
				4	