



LEGENDA POTRUBÍ :

- STUDENÁ VODA-PPr STABI, IZOLOVÁNO TL.9mm
- V1 ○ CÍRKULAČNÍ VODA-PPr STABI, IZOLOVÁNO TL.DN
- TEPLÁ VODA-PPr STABI, IZOLOVÁNO TL.DN
- PRĚDMICHANÁ VODA-PPr STABI, IZOLOVÁNO TL.DN
- H1 ○ POŽÁRNÍ VODA-OCEĽ POZINK TL.9mm
- S1 ○ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM
- S1 ○ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR:

- KK KULOVÝ KOHOUT
- KKsV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- VV VYPOUŠTĚCÍ VENTIL
- GK GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
- VO VODOMĚR
- FI FILTR MECHANICKÝ
- VyV VÝVAŽOVACÍ ARMATURA
- MV TERMOSKOPICKÝ SKUPINOVÝ VENTIL
- ČK ČISTIČ KUS

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP, HT-SYSTÉM

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI PVC, KG-SYSTÉM

POTRUBÍ PITNÉ VODY PPR STABI PLUS , izolace tl.9mm

POTRUBÍ TEPLÉ VODY PPR STABI PLUS , izolace tl.DN

POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY POZINKOVANÁ OCEĽ, izolace tl.9mm

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V PROSTORÁCH ODSOUZENÝCH BUDOU V PROVEDENÍ NEREZ - ANTIVANDAL

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V PROSTORÁCH PERSONÁLU BUDOU KERAMICKÉ BÍLÉ

Tabulka místností - 4.NP		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
4.01	SCHODIŠTĚ	11
4.02	CHODBA	18,87
4.03	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST	186,36
4.16	PŮDA	301,9
4.17	STROJOVNA VZT	13,32

LEGENDA - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- WC ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM + MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- WCi BEZPEČNOSTNÍ NEREZOVÁ ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ PRO INVALIDY S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM +MONTÁŽNÍ PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ S BEZPEČNOSTNÍM KRYTEM, RV 1/2", ODPAD DN100, V=230mm
- WC+U BEZPEČNOSTNÍ KOMBI SET, KOLMĚ PŘÍPOJENÍ LEVÝ NEBO PRAVÝ, KLOZET A UMYVADLO VYROBENO Z NEREZU AIS304, PŘÍVOD SV 1"+ SV 1/2", ODPAD DN100, V=235mm
- U UMYVADLO KERAMICKÉ S POLOSLOUPEM SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ, 2xRV 1/2", V=590 OD ČP, UMYVAD. ZU, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP,
- Ui UMYVADLO NEREZOVÉ S INTEGROVANÝMI MADLY PRO TP, NÁSTĚNNOU BATERIÍ PRO TV A SV 1/2", V=590 OD ČP, INTEGROVANÁ ZU, ODPAD DN40- 530mm NAD ČP,
- Un UMYVADLO NEREZOVÉ NÁSTĚNNÉ S ANTIVANDALOVÁNÍM, S JEDNÍM VÝTOK.RAMINKEM PRO TV A SV 1/2", INTEGROVANÁ ZU, ODPAD DN40-530mm NAD ČP,
- U2-4 BEZPEČNOSTNÍ ZÁVĚSNÝ NEREZOVÝ ŽLAB CELOZAKRYTOVANÝ (l=1900-2995mm) OSAZENÝ DVĚMA NEBO ČTYŘMI VÝTOKOVÝMI RAMINKY, PŘÍVOD SV A TV 1/2", INTEGROVANÁ ZU, NEREZOVÝ ODPAD DN40- 530mm NAD ČP,
- D DŘEZ Z NEREZU SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ S DLOUHÝM RAMINKEM, 2xRV1/2", V=590 OD ČP
- SP SPRCHA S KERAMICKOU VANÍČKOU, S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ, SPRCHOVÁ ZU, ODPAD DN50, PRŮHLLEDNÁ ZÁSTĚNA POSUVNÁ
- SP1 SPRCHA S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ, PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50, SE SVISLÝM ODTOKEM VTKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
- S SPRCHA SE SPRCHOVÝM RAMINKEM ANTIVANDAL (Q=9l/min), S NÁSTĚNNOU AUTOMATICKOU BATERIÍ S TERMOSTATICKÝM VENTILEM, PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50, SE SVISLÝM ODTOKEM VTKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU
- Pr AUTOMATICKÁ PRAČKA
- P PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY A MYČKY V KOMBINACI S PŘÍPOJENÍM ROZVODU VODY. POCHROMOVANÝ VÝTOKOVÝ VENTIL 1/2" SE ZPĚTNOU KLAPKOU A PŘÍZDUŠNÍM, KRYCÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCEĽI 110x190mm.
- P AUTOMATICKÝ PISOÁR KERAMICKÝ, BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ, AUTOM.SNÍMAČ S ELEKTRONIKOU, RV1/2", SAMONASÁVACÍ SIFON DN50
- Vyl NEREZOVÁ VÝLEVKÁ S ODKLAPČÍM ROSTEM 400x500x300mm, NÁSTĚNNOU BATERIÍ PRO TV A SV 1/2", NEREZ.SIFON DN75, SE STOJANEM PRO POSTAVENÍ NA PODLAHU
- H5N HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 S HADICÍ 30m A DOSTŘÍKEM 10m, Qmin.=0,3l/s. NA ZEĽ, 710/710/200
- PV50-100 PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50-100, SE SVISLÝM ODTOKEM VTKOVOU MŘÍŽKOU 150/150 mm SE SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU

pozn: Veškeré potrubí prostupující dělicími konstrukcemi, které oddělují požární úseky budou opatřeny certifikovanými požárními manžetami a ucpávkami odpovídající požární odolnosti udávající požární zpráva.

Revizní otvory v příčkách budou uzavřeny dvířky. Tam kde jsou umístěny v požární dělicí konstrukci, budou z materiálu splňující požární odolnost shodnou s požární konstrukcí.

Před realizací je zapotřebí provést konečnou koordinaci s ostatními instalacemi a stavbou.

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HP:	<b>KTS-CZ, s.r.o.</b> Kancelář technických specializací Zvezda Miro 576/5 360 17 Karlov Vary tel.: 363 500 020 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz	
Jiří Brož	Ing. Ondřej Košina	Jiří Brož	Formát	
Investor:			Datum	
Česká republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4			06/2017	
Alce:			Účel	
Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K			DPS	
D.1.4.1 - Zdravotní instalace			Č. zakázky	
			1702006.1	
Obsah výkresu:			Měřítko	
Půdorys podkrovní-A			1:50	
			D. 1. 4.1.b-09	