



LEGENDA SVÍTIDEL-PLATÍ PRO VŠECHNA PODLAŽÍ	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
I3	ZÁŘIVKA PŘÍSAZNÁ S ELEKTRONICKÝM SPÍDACÍM SYSTÉMEM 2x54W, IP20
I4	ZÁŘIVKA PŘÍSAZNÁ S SPÍDACÍM KRYTÍM 2x39W, IP30
I5	ZÁŘIVKA PŘÍSAZNÁ S SPÍDACÍM KRYTÍM 2x54W, IP30
I1	ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ 2x58W, IP65
I2	ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ 2x36W, IP65
I3	ZÁŘIVKA ANTIVANDAL 1x36W,IP67, SPEC. SKŘÍŇKY
I4	ZÁŘIVKA ANTIVANDAL 1x39+14W,IP67, SPEC. SKŘÍŇKY
I5	ZÁŘIVKA ANTIVANDAL 2x39W,IP67, SPEC. SKŘÍŇKY
I6	ZÁŘIVKA ANTIVANDAL 2x14W,IP67, SPEC. SKŘÍŇKY
A3 A2A	STROPNÍ LED , 31W, IP44 - STROPNÍ / NÁSTĚNNÉ
I3	STROPNÍ LED , 75W, IP30
I2	STROPNÍ LED , 27W, IP30
SN1	NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ S PATŘIČKAMI, IP30, NAPÁJENÉ NA REZERVOVÝ OKRUH
SN2	NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ S PATŘIČKAMI, IP65, NAPÁJENÉ NA REZERVOVÝ OKRUH
SN3	NOUZOVÉ STROPNÍ / NÁSTĚNNÉ, IP44 - NAPÁJENÉ Z REZERVOVÉ SÍTĚ
SN4	NÁSTĚNNÉ, 30W,IP65 S PŘEPÍNAČEM ČIDLEM - NAPÁJENÉ Z REZERVOVÉHO OKRUHU

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM, PŘÍD.SMĚTKU)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM, PŘÍD.SMĚTKU)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM, PŘÍD.SMĚTKU)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM, PŘÍD.SMĚTKU)
	TLAČÍTKO ŘAZENÍ 1/0, IP20, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM, PŘÍD.SMĚTKU)
	KÝVEJ NA TŘECH, UKONČÍ STÍDÍCÍM VODIČEM KABELEM 1,5 M PETLI
	KÝVEJ NA DVOU, UKONČÍ STÍDÍCÍM VODIČEM KABELEM 1,5 M PETLI
Z9	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM
Z3	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM S PŘEPĚŤOVOU DOMÁNKOU)
Z3	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM
Z3	ZÁSUVKA 16A/230V, IP44, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM
Z5	ZÁSUVKA 16A/230V, IP44, 10A/AC1 - 400V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP44, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM, PŘÍD.SMĚTKU)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP44, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM, PŘÍD.SMĚTKU)
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP44, 10A/AC1 - 250V MM 0,0 S SPÍDAČEM (CCEM, PŘÍD.SMĚTKU)

LEGENDA OSTATNÍHO ZAŘÍZENÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
	SÍŤOVÝ NAPÁJEČ PRO OHŘÍVADLA A PŘÍDAVNÝ ZDROJ 12V/12V - DODÁVKA ZI
	SÍŤOVÝ NAPÁJEČ PRO VENTIL VZDUCHOTECHNIKY 230/12V - DODÁVKA VZT
	VENTIL 12V PRO VZT SPÍNANÝ ZE SVĚTLEM « ZÁZRAČNÝ DOMEČEK» DODÁVKA VZTÍ
	VENTILÁTOR VZT ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA VZTÍ
	DVLAŽDICÍ PANEL VENTILÁTORU V PODHLEDU (DODÁVKA VZTÍ) - ŘEZÍNÍ Z PANE
	PŘÍČNÍK PROSTUP
	DVLAŽDICÍ ZÁLOŽNÍKOVÝ VENTILE
	SOLENOIDOVÝ VENTIL - DODÁVKA ZI

Tabulka místností – 3.NP

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
3.01	LOŽNICE 2L	10,58
3.02	WC	1,45
3.03	LOŽNICE 2L	10,49
3.04	WC	1,45
3.05	LOŽNICE 2L	10,28
3.06	WC	1,45
3.07	LOŽNICE 2L	10,32
3.08	WC	1,45
3.09	KOUPELNA	16,66
3.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,26
3.11	LOŽNICE 2L	10,45
3.12	WC	1,45
3.13	LOŽNICE 2L	10,53
3.14	WC	1,45
3.15	LOŽNICE 2L	8,35
3.16	WC	1,45
3.17	WC PERSONÁL	8,84
3.18	KUCHYŇKA	7,5
3.19	CHODBA + SCHODIŠTĚ	31,37
3.20	KOJÁRNA	11,83
3.21	LOŽNICE 2L	10,32
3.22	WC	1,45
3.23	LOŽNICE 2L	10,49
3.24	WC	1,45
3.25	LOŽNICE 2L	10,37
3.26	WC	1,45
3.27	LOŽNICE 2L	10,62
3.28	WC	1,45
3.76	LOŽNICE 2L	10,68
3.77	WC	1,45
3.78	LOŽNICE 2L	10,85
3.79	WC	1,45
3.80	LOŽNICE 2L	10,43
3.81	WC	1,45
3.82	LOŽNICE 2L	9,76
3.83	WC	1,45
3.84	VYCHOVATEL	13,53
3.85	VYCHOVATEL	10,84
3.86	KULTURNÍ MĚSTNOST	49,27
3.87	VYCHOVATEL	10,83
3.88	WC	1,45
3.89	LOŽNICE 2L	10,07
3.90	WC	1,45
3.91	LOŽNICE 2L	11,15
3.92	WC	1,45
3.93	LOŽNICE 2L	10,3
3.94	WC	1,45
3.95	LOŽNICE 2L	10,53
3.96	WC	1,45
3.97	LOŽNICE 2L	10,85
3.98	WC	1,45
3.99	CHODBA	42,85
3.100	CHODBA	5,72
3.101	CHODBA	44,89

Celková plocha [m²] 475,2

Tabulka místností – 3.NP

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
3.29	KULTURNÍ MĚSTNOST	38,31
3.30	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,88
3.31	UMÝVÁRNA	20,53
3.32	SCHODIŠTĚ	10,75
3.33	KOUPELNA + WC MUŽI	7,85
3.34	UMÝVÁRNA	13,77
3.35	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,95
3.36	LOŽNICE 2L	9,69
3.37	WC	1,45
3.38	LOŽNICE 2L	10,11
3.39	WC	1,45
3.40	LOŽNICE 2L	10,58
3.41	WC	1,45
3.42	LOŽNICE 2L	10,41
3.43	WC	1,45
3.44	LOŽNICE 2L	10,16
3.45	WC	1,45
3.46	LOŽNICE 2L	10,32
3.47	WC	1,45
3.48	LOŽNICE 2L	10,37
3.49	WC	1,45
3.50	LOŽNICE 2L	10,75
3.51	WC	1,45
3.52	LOŽNICE 2L	11,23
3.53	WC	1,45
3.54	LOŽNICE 2L	10,39
3.55	WC	1,45
3.56	LOŽNICE 2L	9,96
3.57	WC	1,45
3.58	LOŽNICE 2L	10,47
3.59	WC	1,45
3.60	LOŽNICE 2L	10,39
3.61	WC	1,45
3.62	LOŽNICE 2L	10,35
3.63	WC	1,45
3.64	KULTURNÍ MĚSTNOST	49,34
3.65	VYCHOVATEL	11,64
3.66	LOŽNICE 2L	11,02
3.67	WC	1,45
3.68	LOŽNICE 2L	11,15
3.69	WC	1,45
3.70	LOŽNICE 2L	10,61
3.71	WC	1,45
3.72	LOŽNICE 2L	9,8
3.73	WC	1,45
3.74	LOŽNICE 2L	11,15
3.75	WC	1,45
3.102	CHODBA	4,56
3.103	CHODBA	42,63

Celková plocha [m²] 429,61

TYPOVÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK VEDLE DVEŘÍ

V KOUPELNÁCH, SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V DOMÁCÍM KOMOŘÁNKU

TYPOVÉ OSAZENÍ ZÁSUVEK

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41, ED2, Z1
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

POZNÁMKA :

DOKUMENTACE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR DODAVATELE

INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENA NÁSLEDOVNĚ:
- POD OMÍTKOU A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)
- NA POVRCHU V TRUBKÁCH U PŘÍVODŮ KE SVÍTIDLŮM VE 4.NP A TECHNICKÝCH V 1PP
- V PODLAZE PODÉL STĚN

Vypracoval/zodp. projektant: Bedřich Chmelík	Vedoucí projektant: Ing. František Kollář	HIP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Konzultační technických specialistů Závodu Míru 579/5 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava tel.: 553 608 020 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz
Investor: Česká republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4			Formát: 12A4
Akce: Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K			Datum: 06/2017
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod			Účel: DPS
			Č. zakázky: 1702006.2
Obsah výkresu: Půdorys 3.NP			Měřítko: 1:50 / Č. výkresu: D. 1. 4.5.b-03