

**NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel: obecně prospěšné společnosti Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.s.

Vězeňská služba České republiky

Soudní 1672/1a

140 67 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:  
25.07.2017Naše značka:  
072170034Vyřizuje:  
Zdeněk MandrholecKarlovy Vary dne:  
25.07.2017**Věc: Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny "K" - předložení PD ke stavebnímu řízení - úprava****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: p.p.č. 64/1, st.p.p. 89, st.p.č. 44 a st.p.č. 88 k.ú. Vykmánov u Ostrova  
Stavebník: Vězeňská služba České republiky, IČO: 00212423, DIČ: CZ00212423  
Soudní 1672, 140 67 Praha 4  
Projektant: KTS-CZ, s.r.o., Kancelář technických specializací, tel.: 353 505 025  
Závodu míru 578/5, 360 17 Karlovy Vary  
Ing. Karel Drahokoupil, ČKAIT0 300221 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  
Č. zakázky: 17020966 Datum: 06/2017

Předmětem předložené části projektové dokumentace je návrh na úpravu v části ložnic pro tělesně postižené odsouzené osoby (ZTP). 1. NP objektu které je přístupné pro TP jsou umístěny 4 ložnice pro TP celkem 8 lužek, součástí ložnic je sociální zařízení obsahující toaletu a umyvadlo bez možnosti sprchování. Sprchování pro osoby TP je navrženo v koupelně mimo ložnice TP, v této koupelně bude upraven jeden sprchový kout dle podmínek Vyhlášky 398/2009 Sb., očištění bude prováděna mimo dobu sprchování ostatních odsouzených.

Z hlediska plnění požadavku vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Sprchový kout musí mít pudorysný rozměr nejméně 900 mm x 900 mm, vedle sprchového koutu musí být volné místo pro odložení vozíku, které musí být oddělitelné od vodního paprsku zástěnou nebo závěsem, výškový rozdíl podlahy a dna sprchového koutu může činit nejvýše 20 mm, sprchový kout musí být vybaven sklápěcí sedátkem o rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a v dosahové vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním. V dosahu ze sedátka a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního zařízení systému nouzového volání.
2. V místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musí být dlouhé nejméně 500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu. Doporučuje se osadit i sklápěcí madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve výši 800 mm nad podlahou.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z 1. února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

S pozdravem

**Zdeněk Mandrholec, odborný konzultant**

Adr. střediska: Sokolovská 149, 360 05 Karlovy Vary

Adr. doručovací: Fibichova 767/6, 360 17 Karlovy Vary

723 628 939, zdenek.mandrholec@volny.cz

NIP: 145-145-145

25.7.2017