

VÝPIS MATERIÁLU

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY STRAVOVACÍHO PROVOZU

**STAVEBNÍ OBJEKTY – KUCHYŇ, VAZEBNÍ VĚZNICE
HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEBNÍ 860, 500 01 HRADEC
KRÁLOVÉ**

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Investor	Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Praha 4 - Nusle
Objednatel	Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, 500 01 Hradec Králové
stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
číslo akce	1127/2013
číslo projektu	1127/2013
datum	29.11.2013
vypracoval	Ing. Štefan Krahulec tel.: 777 343 899, e-mail: stefan.krahulec@gmail.com
Vedoucí projektu	Ing. František Kopačík FELI, v.o.s. Na Hutích 2338/60 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 43222820, DIČ CZ43222820 Tel.483319238, fax.483319238, 602411429 e-mail: projekce@felivos.cz , http://www.felivos.cz

FELI, v.o.s.

Na Hutích 60, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 319 238, fax.: 483 319 238, mob.: 777343899

e-mail: stefan.krahulec@gmail.com , http://www.felivos.cz

PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU

zakázka: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
vypracoval: ing.Štefan Krahulec
odběratel: Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 - Nusle
stavba: Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, 500 01 Hradec Králové
č. zakázky: 1127/2013
dne: 29.11.2013 v Jablonci nad Nisou

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
		Směšovací regulační uzel	.		
	Wilo 01	Oběhové čerpadlo Yonos PICO 25/1-8, 230V, P= 50W, elektronicky regulované, Q = 2,0 m3/h, H = 4,5 m, EEI = 0,22 (obj.č. 4164019)	kus	1	
	Wilo 02	Tepelná izolace oběhového čerpadla (obj. č. 44147206)	kus	1	
	Wilo 03	Sada šroubení pro oběhové čerpadlo - R1"-G1.1/2"	kus	1	
	ESBE 01	Trojcestný směšovač VRG131, Rp 1" , kvs= 10 m3/h (obj.č.1160 11 00)	kus	1	
	ESBE 02	Servopohon typ ARA661, 3-bodový, 230 V stř., 120 s (obj.č.1210 13 00)	kus	1	
	GIACOMINI 03	Zpětný ventil s vnitřními závit, typ R60 - 1.1/4" , kvs = 17,93 m3/h (obj.č.R60Y006)	kus	1	
	GIACOMINI 02	Kulový kohout, chromovaný, 2 x vnitřní závit, vrtulka, typ R251D 1.1/4" (obj.č.R251X006)	kus	4	
	GIACOMINI 01	Šroubení, typ R18 - mosaz - 1.1/4" (obj.č.R18Y006)	kus	4	
		Další armatury	.		
	Meibes 03	Regulační ventil BALLOREX Venturi DRV20S, standardní průtok, 2 x vnitřní závit (obj.č.18200.22)	kus	1	
	GIACOMINI 02	Kulový kohout, chromovaný, 2 x vnitřní závit, vrtulka, typ R251D 1.1/4" (obj.č.R251X006)	kus	2	
	GIACOMINI 05	Vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou a zátkou, krátká páčka, typ R608D - 1/2" (obj.č.R608DY113)	kus	2	
		Potrubí	.		
	Meibes 01	Vlnitá trubka z ušlechtilé oceli Inoflex DN 25 (1"), svazek 6 m (obj.č.46121.1 S)	kus	1	
	Meibes 02	Sada šroubení FixLock DN 25 (1"), vnější závit (obj.č. 46102)	kus	8	
	potrubí 01	Potrubí z trubek Cu 22x1 polotvrdé F25 včetně tvarovek a fitinek	m	7	
	potrubí 02	Potrubí z trubek Cu 28x1,5 tvrdé F29 včetně tvarovek a fitinek	m	6	
	potrubí 03	Potrubí z trubek Cu 35x1,5 tvrdé F29 včetně tvarovek a fitinek	m	4	
		Izolace	.		
	AZ Flex 01	Paroc HVAC Section AluCoat T - tl. 20 mm pro vnější průměr potrubí 22 mm	m	7	
	AZ Flex 02	Paroc HVAC Section AluCoat T - tl. 30 mm pro vnější průměr potrubí 28 mm	m	6	
	AZ Flex 03	Paroc HVAC Section AluCoat T - tl. 40 mm pro vnější průměr potrubí 35 mm	m	4	
		Závěsný, těsnící a instalační materiál	.		

pozice	číslo položky	název položky	MJ	mn.	poznámka
	instalace 01	závěsný, těsnící a instalační materiál	kpl	1	
		.	.		
	montaz 01	montáž systému ÚV	kpl	1	
		.	.		